

Model	Krommler EVI 15/ RS-18D
Pompa ciepła typu powietrze/ woda	<i>tak</i>
Pompa ciepła woda/ woda	<i>nie</i>
Pompa ciepła solanka/ woda	<i>nie</i>

Niskotemperaturowa pompa ciepła	<i>tak</i>
Wyposażony w ogrzewacz dodatkowy	<i>tak</i>
Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła	<i>nie</i>

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*)	<i>Prated</i>	14	<i>kW</i>	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	135	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T_j				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T_j			
$T_j = -7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	9,71	<i>kW</i>	$T_j = -7\text{ °C}$	<i>COPd</i>	2,97	-
$T_j = +2\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	12,55	<i>kW</i>	$T_j = +2\text{ °C}$	<i>COPd</i>	3,85	-
$T_j = +7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	14,80	<i>kW</i>	$T_j = +7\text{ °C}$	<i>COPd</i>	4,54	-
$T_j = +12\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	15,31	<i>kW</i>	$T_j = +12\text{ °C}$	<i>COPd</i>	4,73	-
$T_j = \text{temperatura dwuwartościowa}$	<i>Pdh</i>	9,71	<i>kW</i>	$T_j = \text{temperatura dwuwartościowa}$	<i>COPd</i>	2,97	-
$T_j = \text{graniczna temperatura robocza}$	<i>Pdh</i>	8,66	<i>kW</i>	$T_j = \text{graniczna temperatura robocza}$	<i>COPd</i>	2,78	-
Dla pomp ciepła powietrze/ woda: $T_j = -15\text{ °C}$ (jeżeli $TOL < -20\text{ °C}$)	<i>Pdh</i>	-	<i>kW</i>	Dla pomp ciepła powietrze/ woda: $T_j = -15\text{ °C}$ (jeżeli $TOL < -20\text{ °C}$)	<i>COPd</i>	-	-
temperatura dwuwartościowa	T_{biv}	-7	°C	Dla pomp ciepła powietrze/ woda: Graniczna temperatura robocza	<i>TOL</i>	-25	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	P_{cych}	-	<i>kW</i>	Efektywność energetyczna cyklu	COP_{cyc}	-	-
Współczynnik strat (**)	<i>Cdh</i>	0,94	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	<i>WTOL</i>	55	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Dodatkowy ogrzewacz			
Tryb wyłączenia	P_{OFF}	0,012	<i>kW</i>	Znamionowa moc cieplna (*)	P_{sup}	3,0	<i>kW</i>
Tryb wyłączonego termostatu	P_{TO}	0	<i>kW</i>	Rodzaj pobieranej energii	<i>elektryczna</i>		
Pobór mocy w stanie czuwania	P_{SB}	0,012	<i>kW</i>				
W trybie wyłączonej grzałki karteru	P_{CK}	0,052	<i>kW</i>				
Pozostałe parametry							
Regulacja wydajności	<i>wydajność stała</i>			Dla pomp ciepła powietrze/ woda: Znamionowy przepływ powietrza, na zewnątrz	-	6000	m^3/h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/ na zewnątrz	L_{WA}	0 / 60	<i>dB</i>	Dla pomp ciepła solanka/ woda Znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	-	m^3/h
Roczne zużycie energii	Q_{HE}	7099	<i>kWh</i>				
Dane kontaktowe	Heating Polska s.c. ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin, Polska						

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna $Prated$ jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania $P_{designh}$, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego P_{sup} jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania $sup(T_j)$.(**) Jeżeli współczynnik Cdh nie został wyznaczony przez pomiar, współczynnik strat przyjmuje wartość domyślną $Cdh=0,9$. Parametry podaje się dla zastosowań w średnich temperaturach, z wyjątkiem pomp niskotemperaturowych. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry podaje się dla zastosowań w niskich temperaturach. Wszystkie parametry podaje się dla warunków

Model	Krommler EVI 15/ RS-18D
Pompa ciepła typu powietrze/ woda	<i>tak</i>
Pompa ciepła woda/ woda	<i>nie</i>
Pompa ciepła solanka/ woda	<i>nie</i>

Niskotemperaturowa pompa ciepła	<i>tak</i>
Wyposażony w ogrzewacz dodatkowy	<i>tak</i>
Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła	<i>nie</i>

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*)	<i>Prated</i>	12	<i>kW</i>	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	124	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T_j				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T_j			
$T_j = -7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	9,20	<i>kW</i>	$T_j = -7\text{ °C}$	<i>COPd</i>	2,61	-
$T_j = +2\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	12,05	<i>kW</i>	$T_j = +2\text{ °C}$	<i>COPd</i>	3,49	-
$T_j = +7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	14,25	<i>kW</i>	$T_j = +7\text{ °C}$	<i>COPd</i>	4,12	-
$T_j = +12\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	14,91	<i>kW</i>	$T_j = +12\text{ °C}$	<i>COPd</i>	4,39	-
$T_j = \text{temperatura dwuwartościowa}$	<i>Pdh</i>	9,26	<i>kW</i>	$T_j = \text{temperatura dwuwartościowa}$	<i>COPd</i>	2,41	-
$T_j = \text{graniczna temperatura robocza}$	<i>Pdh</i>	8,16	<i>kW</i>	$T_j = \text{graniczna temperatura robocza}$	<i>COPd</i>	2,15	-
Dla pomp ciepła powietrze/ woda: $T_j = -15\text{ °C}$ (jeżeli $TOL < -20\text{ °C}$)	<i>Pdh</i>	-	<i>kW</i>	Dla pomp ciepła powietrze/ woda: $T_j = -15\text{ °C}$ (jeżeli $TOL < -20\text{ °C}$)	<i>COPd</i>	-	-
temperatura dwuwartościowa	T_{biv}	-7	°C	Dla pomp ciepła powietrze/ woda: Graniczna temperatura robocza	<i>TOL</i>	-25	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	P_{cych}	-	<i>kW</i>	Efektywność energetyczna cyklu	COP_{cyc}	-	-
Współczynnik strat (**)	<i>Cdh</i>	0,94	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	<i>WTOL</i>	55	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Dodatkowy ogrzewacz			
Tryb wyłączenia	P_{OFF}	0,012	<i>kW</i>	Znamionowa moc cieplna (*)	P_{sup}	3,0	<i>kW</i>
Tryb wyłączonego termostatu	P_{TO}	0	<i>kW</i>	Rodzaj pobieranej energii	<i>elektryczna</i>		
Pobór mocy w stanie czuwania	P_{SB}	0,012	<i>kW</i>				
W trybie wyłączonej grzałki karteru	P_{CK}	0,052	<i>kW</i>				
Pozostałe parametry							
Regulacja wydajności	<i>wydajność stała</i>			Dla pomp ciepła powietrze/ woda: Znamionowy przepływ powietrza, na zewnątrz	-	6000	m^3/h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/ na zewnątrz	L_{WA}	0 / 60	<i>dB</i>	Dla pomp ciepła solanka/ woda Znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	-	m^3/h
Roczne zużycie energii	Q_{HE}	8518	<i>kWh</i>				
Dane kontaktowe	Heating Polska s.c. ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin, Polska						

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna $Prated$ jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania $P_{designh}$, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego P_{sup} jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania $sup(T_j)$.

(**) Jeżeli współczynnik Cdh nie został wyznaczony przez pomiar, współczynnik strat przyjmuje wartość domyślną $Cdh=0,9$. Parametry podaje się dla zastosowań w średnich temperaturach, z wyjątkiem pomp niskotemperaturowych. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry podaje się dla zastosowań w niskich temperaturach. Wszystkie parametry podaje się dla warunków