

Model	Krommler DC 15/EV-DCM15C
Pompa ciepła typu powietrze/ woda	<i>tak</i>
Pompa ciepła woda/ woda	<i>nie</i>
Pompa ciepła solanka/ woda	<i>nie</i>

Niskotemperaturowa pompa ciepła	<i>nie</i>
Wyposażony w ogrzewacz dodatkowy	<i>tak</i>
Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła	<i>nie</i>

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*)	<i>Prated</i>	17	<i>kW</i>	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	153,2	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T_j				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T_j			
$T_j = -7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	11,92	<i>kW</i>	$T_j = -7\text{ °C}$	<i>COPd</i>	2,21	-
$T_j = +2\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	9,88	<i>kW</i>	$T_j = +2\text{ °C}$	<i>COPd</i>	4,37	-
$T_j = +7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	6,24	<i>kW</i>	$T_j = +7\text{ °C}$	<i>COPd</i>	5,76	-
$T_j = +12\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	6,6	<i>kW</i>	$T_j = +12\text{ °C}$	<i>COPd</i>	6,77	-
$T_j = \text{temperatura dwuwartościowa}$	<i>Pdh</i>	13,98	<i>kW</i>	$T_j = \text{temperatura dwuwartościowa}$	<i>COPd</i>	2,83	-
$T_j = \text{graniczna temperatura robocza}$	<i>Pdh</i>	13,75	<i>kW</i>	$T_j = \text{graniczna temperatura robocza}$	<i>COPd</i>	2,43	-
Dla pomp ciepła powietrze/ woda: $T_j = -15\text{ °C}$ (jeżeli $TOL < -20\text{ °C}$)	<i>Pdh</i>	-	<i>kW</i>	Dla pomp ciepła powietrze/ woda: $T_j = -15\text{ °C}$ (jeżeli $TOL < -20\text{ °C}$)	<i>COPd</i>	-	-
temperatura dwuwartościowa	T_{biv}	-7	°C	Dla pomp ciepła powietrze/ woda: Graniczna temperatura robocza	<i>TOL</i>	-10	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	P_{cych}	-	<i>kW</i>	Efektywność energetyczna cyklu	COP_{cyc}	-	-
Współczynnik strat (**)	<i>Cdh</i>	0,90	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	<i>WTOL</i>	55	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Dodatkowy ogrzewacz			
Tryb wyłączenia	P_{OFF}	0,011	<i>kW</i>	Znamionowa moc cieplna (*)	P_{sup}	3,0	<i>kW</i>
Tryb wyłączonego termostatu	P_{TO}	0	<i>kW</i>	Rodzaj pobieranej energii	<i>elektryczna</i>		
Pobór mocy w stanie czuwania	P_{SB}	0,011	<i>kW</i>				
W trybie wyłączonej grzałki karteru	P_{CK}	0,041	<i>kW</i>				
Pozostałe parametry							
Regulacja wydajności	<i>wydajność zmienna</i>						
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/ na zewnątrz	L_{WA}	0 / 58	<i>dB</i>	Dla pomp ciepła powietrze/ woda: Znamionowy przepływ powietrza, na zewnątrz	-	-	<i>m³/h</i>
Roczne zużycie energii	Q_{HE}	8678	<i>kWh</i>	Dla pomp ciepła solanka/ woda Znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	-	<i>m³/h</i>
Dane kontaktowe	Heating Polska s.c. ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin, Polska						

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna $Prated$ jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania $P_{designh}$, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego P_{sup} jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania $sup(T_j)$.

(**) Jeżeli współczynnik Cdh nie został wyznaczony przez pomiar, współczynnik strat przyjmuje wartość domyślną $Cdh=0,9$. Parametry podaje się dla zastosowań w średnich temperaturach, z wyjątkiem pomp niskotemperaturowych. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry podaje się dla zastosowań w niskich temperaturach. Wszystkie parametry podaje się dla warunków

Model	Krommler DC 15/EV-DCM15C
Pompa ciepła typu powietrze/ woda	<i>tak</i>
Pompa ciepła woda/ woda	<i>nie</i>
Pompa ciepła solanka/ woda	<i>nie</i>

Niskotemperaturowa pompa ciepła	<i>nie</i>
Wyposażony w ogrzewacz dodatkowy	<i>tak</i>
Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła	<i>nie</i>

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*)	<i>Prated</i>	14	<i>kW</i>	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	136,1	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T_j				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T_j			
$T_j = -7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	11,28	<i>kW</i>	$T_j = -7\text{ °C}$	<i>COPd</i>	2,15	-
$T_j = +2\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	9,18	<i>kW</i>	$T_j = +2\text{ °C}$	<i>COPd</i>	4,32	-
$T_j = +7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	6,01	<i>kW</i>	$T_j = +7\text{ °C}$	<i>COPd</i>	5,48	-
$T_j = +12\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	6,28	<i>kW</i>	$T_j = +12\text{ °C}$	<i>COPd</i>	6,15	-
$T_j = \text{temperatura dwuwartościowa}$	<i>Pdh</i>	13,28	<i>kW</i>	$T_j = \text{temperatura dwuwartościowa}$	<i>COPd</i>	2,48	-
$T_j = \text{graniczna temperatura robocza}$	<i>Pdh</i>	13,18	<i>kW</i>	$T_j = \text{graniczna temperatura robocza}$	<i>COPd</i>	2,21	-
Dla pomp ciepła powietrze/ woda: $T_j = -15\text{ °C}$ (jeżeli $TOL < -20\text{ °C}$)	<i>Pdh</i>	-	<i>kW</i>	Dla pomp ciepła powietrze/ woda: $T_j = -15\text{ °C}$ (jeżeli $TOL < -20\text{ °C}$)	<i>COPd</i>	-	-
temperatura dwuwartościowa	T_{biv}	-7	°C	Dla pomp ciepła powietrze/ woda: Graniczna temperatura robocza	<i>TOL</i>	-10	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	P_{cyc}	-	<i>kW</i>	Efektywność energetyczna cyklu	COP_{cyc}	-	-
Współczynnik strat (**)	<i>Cdh</i>	0,90	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	<i>WTOL</i>	55	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Dodatkowy ogrzewacz			
Tryb wyłączenia	P_{OFF}	0,011	<i>kW</i>	Znamionowa moc cieplna (*)	P_{sup}	3,0	<i>kW</i>
Tryb wyłączonego termostatu	P_{TO}	0	<i>kW</i>	Rodzaj pobieranej energii	<i>elektryczna</i>		
Pobór mocy w stanie czuwania	P_{SB}	0,011	<i>kW</i>				
W trybie wyłączonej grzałki karteru	P_{CK}	0,041	<i>kW</i>				
Pozostałe parametry							
Regulacja wydajności	<i>wydajność zmienna</i>						
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/ na zewnątrz	L_{WA}	0 / 58	<i>dB</i>	Dla pomp ciepła powietrze/ woda: Znamionowy przepływ powietrza, na zewnątrz	-	-	m^3/h
Roczne zużycie energii	Q_{HE}	10413	<i>kWh</i>	Dla pomp ciepła solanka/ woda Znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	-	m^3/h
Dane kontaktowe	Heating Polska s.c. ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin, Polska						

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna $Prated$ jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania $P_{designh}$, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego P_{sup} jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania $sup(T_j)$.

(**) Jeżeli współczynnik Cdh nie został wyznaczony przez pomiar, współczynnik strat przyjmuje wartość domyślną $Cdh=0,9$. Parametry podaje się dla zastosowań w średnich temperaturach, z wyjątkiem pomp niskotemperaturowych. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry podaje się dla zastosowań w niskich temperaturach. Wszystkie parametry podaje się dla warunków